

CATRE

S.C. MARTA BACOLUX S.R.L.

adresa: **CALEA Severinului, Nr. 3, Cod postal 200580, Loc. CRAIOVA, Jud. DOLJ**

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **198318144 / 13.10.2017** pentru obiectivul **ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL "COMPLEX AGREMENT"** de la adresa: **STRADA PECINISCA, Nr. FN, Loc. BAILE HERCULANE, Jud. CARAS-SEVERIN**.

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 198318144 / 26.10.2017

fara / cu urmatoarele conditii:

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:*
- mentionam ca in zona :PLAN URBANISTIC ZONAL "COMPLEX AGREMENT" in documentatia depusa de DVS . sunt instalatii electrice ,exista linii de medie tensiune si de joasa tensiune , aeriene si subterane proprietatea E-DISTRIBUTIE BANAT zona mt/jt Timisoara
- pentru realizarea oricarui obiectiv proiectat se va solicita , in mod obligatoriu aviz de amplasament si se necesita depunerea unei noi documentatii pentru ca-obiectivul nou proiectat sa nu afecteze si sa respecte distantele fata instalatiile electrice existente, conform normativelor existente in vigoare : PE 106/2003; PE 107/2003, NTE 03/04/00
- distanta minima de apropiere a oricarei parti al unui obiectiv fata de conductorul activ cel mai apropiat al LEA 20 KV existenta va fi de 5 metri
- distanta minima in plan orizontal intre LEA 0,4KV si cea mai apropiata parte a constructiei va fi de 1 metru
- distanta minima intre cablul existent pozat in pamant si fundatia cladirii este de 0,6m
- orice lucrare care necesita devierea liniilor electrice existente se va face pe cheltuiuala celui care solicita lucrarea .
- orice deteriorare a instalatiilor proprietate E-DISTRIBUTIE BANAT SA in timpul diverselor tipuri de lucrari , cheltuielile pentru refacere vor fi suportate integral de catre beneficiar :S.C. MARTA BACOLUX S.R.L.
- prezentul aviz de amplasament este valabil impreuna cu planul de situatie vizat spre neschimbare
- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) **UO MTJT ORAVITA** asigura asistenta tehnica suplimentara **
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea **UO MTJT ORAVITA** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **
- Distanțele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la **UO MTJT ORAVITA** aviz tehnic de racordare **

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....

DA

NU

DA

NU

*** Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă

Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul



Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

Legenda:

* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"

* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare

** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **SC ENEL Distributie Banat SA**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).

- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de **113,05 lei**, s-a achitat cu chitanta nr. **1651 / 13.10.2017**

- Prezentul aviz este valabil pana la data de **23.12.2017**

- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.

- Se anexeaza ...1... planuri de situatie vizate de **UO MTJT ORAVITA**

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

ISR,

Ing. Șef Zona MTJT Timișoara

Verificat

ing. DIANA DINUT

ing. Adrian Nicolae POP



Intocmit,

Ing. VIOLETA MURESAN

