

## CATRE

PSIHO EXPERT S.R.L.

adresa: STRADA Livezilor, Nr. 11, Cod postal 325600, Loc.  
ORAVITA, Jud. CARAS-SEVERIN

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 253448031 / 10.01.2019 pentru obiectivul  
CONSTRUIRE SALA DE EVENIMENTE de la adresa: STRADA Extravilan, Nr. FN, Loc. ORAVITA, Jud. CARAS-  
SEVERIN Peste Parcela studiata sunt traversari ale Liniilor Electrice Aeriene de 110 kV si 20 kV..

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

## AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 253448031 / 16.01.2019

~~favorabil~~ cu urmatoarele conditii:

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii: \*  
Peste Parcela studiata sunt traversari ale Liniilor Electrice Aeriene de 110 kV si 20 kV. Este necesar Aviz de  
Amplasament si de la UO IT Resita.
- Se interzice realizarea oricarui tip de constructii sub liniile electrice de medie tensiune ( 20 kV ) care traverseaza  
proprietatea .
- Distanta minima de apropiere a oricarei parti al unui obiectiv ( constructie ) fata de conductorul activ cel mai  
aproprat al LEA 20 kv existenta va fi de 5 metri
- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant  
(executant) UO MTJT ORAVITA asigura asistenta tehnica suplimentara \*\*
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica  
suplimentara din partea UO MTJT ORAVITA cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar  
solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si  
consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in  
cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura \*\*
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar  
putea sa micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice  
aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in  
apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora.  
Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi  
suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct  
raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a  
obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la UO  
MTJT ORAVITA aviz tehnic de racordare \*\*

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

\*\*\* In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....

DA NU DA 

\*\*\* Noul obiectiv poate fi racordat la reseaua existenta .....

NU 

Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul  
Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in  
JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va  
mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

